


Hjelp - Vannet har frosset

Forklaringer under er basert på en installasjon i Hulvikveien på Stjernåsen. Vi gjør oppmerksom på at det vil være variasjoner på både opplegg for kraner og sikring-/bryterskap, samt om det er benyttet varmekabler i stikkledningen (fra hovedledning til hus/hyttevegg).

Illustrasjoner fra Hulvikveien

Hoved stoppekraner	Sikring-/bryterskap	
		1. Hovedsikring 2. Sikring for kvernpumpa. 3. Sikring som gjelder for alle varmekabler. 4. Bryter for varmekabel i pumpekum 5. Bryter for varmekabel i Isoterm rør (stikkledningen) for kloakk/avløp 6. Bryter for varmekabel i Isoterm rør (stikkledningen) for vann 7. Bryter for varmekabel som går i vannrøret til kjøkkenet under hytta 8. Sikring for varmtvannsbereder 9. Termostat for isoterm ledningene (stikkledningene for vann og avløp) Grønt lys = av (gir ikke strøm til VK) Rødt lys = på (gir strøm til VK)

Symbolbruk:

- Gå til kolonnen til høyre
- ↓ Gå til kolonnen under
- ↶ Gå ned en rad og til kolonnen helt til venstre

Steg			
1) Sjekk at hoved stoppekran(er) er åpne. Kan være at du har glemt at de er lukket og dermed tror vannet er frosset. Er hoved stoppekran åpen? Nei → Ja ↓	Åpne hoved stoppekran. Vannet er tilbake? Nei ↩		
2) Sjekk at det ikke er vann i noen av kranene i hus/hytte. Er det vann i noen kraner? Ja → Nei ↓	Frosten sitter i ditt ledningsnett inne/under hus/hytte. Gjør mulige tiltak for opptining eller Kontakt rørlegger Anbefalt rørlegger er Drøbak Rørleggerservice AS - Telefon: 64 93 26 33		
3) Sjekk sikring/bryterskapet for Kyslinjen's anlegg.	Er sikringen (jordvernet) for varmekabler slått ut (nr 3 i illustrasjon)? Ja → Nei ↩	Varmekabelen (VK) på Isoterm stikkledningen eller andre installerte VK i hys/hytte har sannsynligvis feilet. Har du flere VK? → Har du kun VK på Isoterm stikkledning din: Kontakt elektriker. Anbefalt elektriker er Presterud Elektro AS - Telefon: 649 82 770	Lokaliser hvilken det VK som har feilet. Alle VK skal ha en egen AV/PÅ bryter. Sett alle til AV. Slå så på sikringen igjen. Slå deretter på en og en VK bryter inntil sikringen slår seg ut igjen. Nå vet du hvilken VK som er problemet. Kontakt elektriker. Anbefalt elektriker er Presterud Elektro AS - Telefon: 649 82 770

4) Sjekk stikkledningens Isoterm bryter (nr 6) for vann i sikring/bryterskapet	Står denne på Drift? Nei → Ja →	Stikkledningen har antagelig frosset. Åpne kraner inne og sett bryter på Tine (max 90 minutter) Vannet er tilbake? Nei → Ja – Sett bryter på Drift	Slå av bryter og vent i 30 minutter. Sett bryter på Tine i nye max 90 minutter. Prosessen kan gjentas 2 ganger. Vannet er tilbake? Ja – Sett bryter på Drift og hvis du har termostat for styring av VK på stikkledningene, sjekk at denne er riktig innstilt mht temperatur. Nei ↩
5) Har du flere VK for vann enn på stikkledningens Isoterm rør Ja → Nei ↓	Sjekk at brytere til disse står på. Slå de på hvis ikke. La kran(er) inne stå åpne. Vannet tilbake? Nei →	Gjør egne tiltak for å tine ledningen eller kontakt rørlegger. Anbefalt rørlegger er Drøbak Rørleggerservice AS - Telefon: 64 93 26 33	
6) Sjekk om vannet kun har frosset hos deg eller om det gjelder for flere i nabolaget. Kun hos meg? Nei → Ja ↓	Kystlinjens Hovedledning i ditt område kan være frosset og Tining må påsettes hovedledningen. Kontakt Kystlinjen https://www.kystlinjen.no/om_oss/contact-us/		
7) Du trenger profesjonell hjelp. Kontakt rørlegger Anbefalt rørlegger er Drøbak Rørleggerservice AS - Telefon: 64 93 26 33			